

Zulassung

Dem Betrieb **Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG**
Scharnweberstrasse 24
13405 Berlin

wird aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt, dass er die

**„Betrieblichen Mindestanforderungen an die Erstellung eines
Rohrabzweiges an im Betrieb befindlichen Fernwärmeleitungen
nach dem Anbohrverfahren der
Fa. Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG“**

gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW 432 vom Februar 2006 erfolgreich
nachgewiesen hat.

Anwendungsbereich: Rohrabzweige \leq DN 100 an unterirdisch und
oberirdisch verlegten Fernwärmeleitungen mittels
Anbohrtechnik der Fa. Hütz und Baumgarten
durch einen Kugelhahn

Betriebsparameter: PN \leq 25, Temperatur \leq 140 °C

Die Überprüfung ist dokumentiert im Technischen Bericht Nr.
01 202 644-SB-3270814-001-14 der TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH vom 18.03.2014.

Berlin, 18.03.2014



Der Sachverständige

Dipl.-Ing. Detlev Wolf

